Wasserversorgung
Gemeindeverband Blattenheid
Trinkwasserkraftwerke

Information zum Trinkwasser
Amsoldingen, 15.10.2026

Die Wasserversorgung Blattenheid informiert

Trinkwasserqualität in Amsoldingen

Herkunft des Wassers

Anteil in %	*Herkunft*
85.6	Quellen Baachalp, Oberstocken
14.4	Grundwasser Mühlematt, Oberstocken

Hygienische Beurteilung

Die mikrobiologischen Proben lagen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

Messwerte			*Anforderung TBDV*
Quellen Baachalp, Oberstocken			
Wassertemperatur	6.5	°C	
Gesamthärte	17.7	°f	< 50
Härtegrad	mittelhart		
Calcium (Ca)	51.4	mg/l	< 200
Magnesium (Mg)	11.7	mg/l	< 50
Chlorid	0.3	mg/l	< 250
Nitrat (NO_3)	1.6	mg/l	< 40
Sulfat (SO_4)	16.1	mg/l	< 250
ph-Wert	7.8		6.8 bis 8.2

Grundwasser Mühlematt, Oberstocken			
Wassertemperatur	8.2	°C	
Gesamthärte	19.6	°f	< 50
Härtegrad	mittelhart		
Calcium (Ca)	63.0	mg/l	< 200
Magnesium (Mg)	9.4	mg/l	< 50
Chlorid	0.3	mg/l	< 250
Nitrat (NO_3)	2.5	mg/l	< 40
Sulfat (SO_4)	38.0	mg/l	< 250
ph-Wert	7.8		6.8 bis 8.2

Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung. Beachten Sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung.

Behandlung des Wassers

Quellwasser: Entkeimung durch UV - Licht
Grundwasser: keine Behandlung

Besonderes

Das Trinkwasser hat einen guten Geschmack, es schmeckt immer frisch.

Die Wasserversorgung Blattenheid arbeitet nach dem Wasserqualitätssicherungs-System des SVGW.

Weitere Auskünfte

Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid

Volker Dölitzsch, Betriebsleiter

Aarbord 32e
3628 Uttigen
Tel. 033 552 06 01

v.doelitzsch@blattenheid.ch
www.blattenheid.ch
Mob. 079 785 73 60