

**Tamar Dölitzsch**  
 Qualitätskontrolle Trinkwasser  
 Aarbord 32e  
 3628 Uttigen  
 www.blattenheid.ch

9. März 2023

Gemeindeverwaltung Amsoldingen  
 Dorfstrasse 35  
 3633 Amsoldingen

079 391 01 36  
 t.doelitzsch@blattenheid.ch

## Angaben zur Probenerhebung und Untersuchungsergebnisse

Probenahme				Resultate		
Datum der Probenahme TT.MM.JJJJ	Zeit der Probenahme HH:MM	Temperatur [°C]	Probenahmestelle Bezeichnung	E-Coli nn/100ml	Entero-kokken nn/100ml	Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl bis 300/ml
07.03.2023	9:55	7.3	Fam. Indermühle, Hirseren 1, Milchküche	nn	nn	4

**Beurteilung:** Das bakteriologische Ergebnis der Probe **entspricht** den Anforderungen an Trinkwasser.

Erhoben durch: Tamar Dölitzsch, WGB

### Hinweis

Die Trinkwasserkontrolle der Wasserversorgung Blattenheid untersucht Wasser im Sinne der heute geforderten Selbstkontrolle.

Freundliche Grüsse  
**Wasserversorgung Gemeindeverband**  
**Blattenheid**

Tamar Dölitzsch  
 Qualitätskontrolle Trinkwasser